

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЕБЯЖЬЕ»

Протокол № 100/2023 заочного заседания Правления

22.07.2023 г.

Заседание проведено по телефонной связи

Председатель собрания: Макаров М.И.

Секретарь собрания: Антонова Н.А.

Присутствовали: председатель товарищества — Макаров М.И., члены Правления — Антонов П.Г.; Евсюков А.Н.; Антонова Л.В.; Яблоков П.П.; Гаврилов К.В.; Довженко И.Н.; Сенченко Е.В.; Звягинцев Е.Н.

Подсчет голосов осуществляла: Антонова Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение заявлений садоводов.

1. СЛУШАЛИ: Антонову Н.А. Ознакомила членов правления с заявлением владельцев участков №№400, 401, 402 по проездной дороге, ведущей к ж/д ст. 63 км, с просьбой одобрить проведение на ЗОП (землях общего пользования) работ по прокладке зимнего водопровода методом ГНБ (горизонтально направленного бурения) и подключение его к центральному стволу зимнего водопровода, принадлежащему СНТСН «Лебяжье».

РЕШИЛИ:

Одобрить подключение к центральной магистрали зимнего водопровода участков №№400, 401, 402 по проездной дороге, ведущей к ж/д ст. 63 км.

Обязать владельцев вышеуказанных участков:

- выполнить условия технологического присоединения к центральной магистрали, прописанные в заявлении;
- восстановить полотно дороги в местах подключения к магистрали водопровода;
- подтвердить возможность подключения новых участников строительства к принадлежащей собственникам вышеуказанных участков на праве собственности магистрали зимнего водопровода по проезду, организованной на землях общего пользования, при условии компенсации со стороны новых участников соответствующей доли понесенных расходов на строительство водопровода по проезду;
- погасить текущие долги по ежегодным членским взносам.

Назначить ответственными за зимний водопровод по проездной дороге, ведущей к ж/д ст. 63 км, Звягинцева Е.Н. (уч. 400).

ГОЛОСОВАЛИ: 9 – за, против — 0, воздержались – 0.

Председателю СНТСН «Лебяжье»  
Макарову М.И.

От членов товарищества: собственников участков  
Максимова А. Н. уч. № 402  
Мироновой В. С. уч. № 401  
Звягинцева Е. Н. уч. № 400

Заявление.

Прошу согласовать проведение на ЗОП (землях общего пользования) работ по прокладке зимнего водопровода методом ГНБ (горизонтально направленного бурения) и подключение его к Центальному стволу зимнего водопровода, принадлежащему СНТСН «Лебяжье», на следующих условиях:

Адресный план подключения. Устройство зимнего водопровода, согласно плану СНТСН «Лебяжье»:

| № | Наименование Этапа                              | Расположение на плане СНТСН «Лебяжье»                                                       |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Этап 1 (Проездная дорога, ведущая к ст. Мухино) | Проездная дорога, ведущая к ст. Мухино от уч. 402 до уч. 400 включительно, длиной 50 метров |

Дома на участках № 400-402 расположены на стороне проездной асфальтированной дороги ведущей к ст. Мухино, под которой недопустима прокладка трубопровода, труба основного трубопровода будет проходить по участкам № 400-402.

Требования к техническому присоединению:

| №  | Требования                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Труба основного трубопровода по проезду      | Труба питьевая ПНД SDR17 или аналог диаметром 63 мм                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. | Расположение на проезде                      | Проекция подземного водопровода по территории участков на глубине 1,2 м                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Подключение к Центальному водопроводу 110мм. | В центральный ствол водопровода под углом 90 град с использованием электросварной арматуры с фрезой 110/63мм                                                                                                                                                               |
| 4. | Наличие запорной арматуры на проезд          | Установкой подземного крана на 63 мм на магистраль по проезду с коверной задвижкой на обочине проезда или крана на 63 мм внутри распределительного колодца с возможностью перекрытия всей магистрали по проезду в каждую сторону от центральной дороги в аварийном случае. |
| 5  | Труба трубопровода для подключения к участку | Труба ПНД SDR17 25-32мм (или аналог)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. | Требование к соединениям                     | Все соединения, краны, седелки, уголки, заглушки, фрезы устанавливаются только в ЭС (электросварном исполнении)                                                                                                                                                            |
| 7. | Прокладка ПНД трубы на участок               | Ответвление от магистрали по проезду под углом 90 градусов методом ГНБ или выкапывание траншеи от проезда на участок                                                                                                                                                       |
| 8  | Наличие запорной                             | Установкой подземного крана на 25-32 мм на ствол к                                                                                                                                                                                                                         |



|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| арматуры на участок | участку на обочине проезда с коверной задвижкой со свободным доступом к нему с возможностью перекрытия подачи воды на участок в аварийном случае. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Участники организации зимнего водопровода по проезду обязаны:

- выполнить условия технологического присоединения к центральной магистрали;
- восстановить полотно дороги в местах подключения к магистрали водопровода;
- подтвердить возможность подключения новых собственников участков по проезду к принадлежащей им (участникам строительства) на праве собственности магистрали зимнего водопровода по проезду, организованной на землях общего пользования, при условии компенсации со стороны новых участников соответствующей доли понесенных расходов на строительство водопровода по проезду;
- погасить текущие долги по ежегодным членским взносам (в т.ч. содержание общего имущества);
- назначить ответственное лицо по обслуживанию зимнего водопровода по проезду:

Ответственное лицо: Звягинцев Е. Н. уч. № 400

От лица собственников:

 / Максимов А. Н./  
 /Миронова В. С./  
 /Звягинцев Е. Н./